



Nombre del Medio de Verificación REPORTE SEMESTRAL DE DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS ELABORADOS	
Clave y nombre de la dependencia:	1117 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
Programa presupuestario:	E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica
Resumen narrativo:	Mide el número de diagnósticos energéticos elaborados.
Indicador:	ECO2A05 - Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos energéticos.
Método de cálculo:	(Total de diagnósticos energéticos elaborados 2023./Total de solicitudes de diagnósticos energéticos 2023) x 100.
Trimestre:	Cuarto
Unidad responsable del indicador:	2111117117-2420 - Dirección de Desarrollo Energético
VARIABLES REPORTADAS: Numerador: 10 diagnósticos energéticos elaborados 2023 Denominador: 10 solicitudes de diagnósticos energéticos 2023 Descripción de los resultados: La meta anual es de 20 diagnósticos energéticos, en el segundo semestre, se elaboraron 10 diagnósticos energéticos de 10 que fueron programados, cumpliendo el 100% de la meta establecida Tipo de evidencia: Listado de diagnósticos energéticos elaborados por usuario y tipo de diagnóstico	

DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS JULIO A DICIEMBRE 2023				
NOMBRE	No. DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	TARIFA	TIPO DE DIAGNOSTICO
TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V.	796081200334	195LGE	GDMTO	ANÁLISIS DEL FACTOR DE POTENCIA
RACA ROBLES ROCIO	796070604808	MY987A	GDMTO	CONTROL DE LA DEMANDA
ELIAS CORAL JOSE MANUEL	796081205697	PT243X	GDMTO	CONTROL DE LA DEMANDA
COMERCIAL IAC, S.A. DE C.V.	796110800702	A389HX	GDMTO	CONTROL DE LA DEMANDA
MARZUCA FUENTES GEORGINA DEL S	796160700890	GEL377	GDMTO	CONTROL DE LA DEMANDA
SUPER PRIMOS S DE R L DE C V	796171100193	MY319A	GDMTO	CONTROL DE LA DEMANDA
MULT SERVICIOS FRONTERA SUBTTE	796201101220	MU976C	GDMTO	FACTOR DE POTENCIA
CHETUZA SA DE C.V.	796920302601	MY845A	GDMTO	CONTROL DE LA DEMANDA
MEDINA SOTO LUZ MARIA	796040202055	975F4U	GDMTO	FACTOR DE POTENCIA
QUIME COWO CAYETANO WENCESLAO	796061104703	GGF286	GDMTO	FACTOR DE POTENCIA

Se llevo a cabo la elaboración de diagnósticos energéticos en colaboración con personal de CFE del programa ASI a fin de identificar áreas de oportunidad en el consumo de energía a fin de reducir su facturación y se emitieron las recomendaciones de las condiciones de la instalación eléctrica.



FERMIN ARTURO VÁZQUEZ ARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ENERGÉTICO